

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КИРИЛЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
Ирбитское муниципальное образование**

623810 Свердловская область, Ирбитский район, д.Чусовляны, ул.Центральная, д. 62
Тел. 8 (343 55) 4-40-46; E-mail:kirillovskiy.sad.irbit@mail.ru
ИНН 6611006462 КПП 667601001 ОКВЭД 85.11
ОГРН 1026600879106 ОКОНХ 92400 ОКФС 14 ОКПО 50310987

Начальнику ОНД и ПР МО
г. Ирбит, Ирбитского МО,
Байкаловского МР УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области Попову А.С.
от заведующего МДОУ
«Кирилловского детского сада»
Петровой Татьяны Николаевны

**Ответ на представление № 74 об устранении
причин и условий, способствующих совершению административного
правонарушения от 26.06.2018г.**

В ответ на представление № 74 от 26.06.2018г. сообщая следующее: с целью устранения нарушений действующих требований пожарной безопасности были приняты следующие решения:

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности	Принятые меры по устранению причин нарушения требований пожарной безопасности
1.	На дверях складских помещений отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Нарушение устранено
2.	В помещении детского сада допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Нарушение устранено
3.	Складские помещения на втором этаже здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение устранено

Заведующий МДОУ
«Кирилловского детского сада»



Т.Н.Петрова