



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. (343) 371-17-00, 371-33-55
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51.

Предписание N 21/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению Кирилловский детский сад

во исполнение распоряжения: Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору №21 от 23.03.2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», период "29" марта 2018 с 10-00 до 12-00, «25» апреля 2018

проведена проверка: Государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору Орловым Александром Сергеевичем, зданий и сооружений муниципального дошкольного образовательного учреждения Кирилловский детский сад, расположенного(ых) **по адресу:** Свердловская область, Ирбитский район, д.Чусовляны, ул. Центральная, 62, **совместно с заведующим МДОУ Кирилловский детский сад Петровой Татьяной Николаевной**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание детского сада				
1	На дверях складских помещений отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	ППР в РФ п. 20	01.11.2018	
2	В помещениях детского сада допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	ППр в РФ пп.В п.42.	01.11.2018	
3	Складские помещения на втором этаже здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6,	01.11.2018	

		СП 5.13.130.2009 приложение А		
--	--	----------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ирбита,
Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Орлов А.С.



"25" апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Orlov A.S.
(подпись)
"25" апреля 2018 г.

Звердуская Петрова Т.И.
(должность, фамилия, инициалы)